

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Στοιχεία Πελάτη: **ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ**
Υπεύθυνος δειγματοληψίας: **ΠΕΛΑΤΗΣ**
Ημ/νία δειγματοληψίας: **23/2/2012** Ημ/νία έναρξης αναλύσεων: **24/2/2012**
Ημ/νία παραλαβής: **24/2/2012** Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων: **27/2/2012**

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΟΙΚ. ΠΕΠΠΑ-ΜΕΤΟΧΙ**
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**
Κωδικός δείγματος: **2208258**

<u>Παράμετρος</u>	<u>Μέθοδος</u>	<u>Μονάδα</u>	<u>Παραμ. Τιμή</u>	<u>Αποτέλεσμα</u>
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	21
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	33
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Εντερόκοκκοι	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΑΕΤΟΣ**
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**
Κωδικός δείγματος: **2208260**

<u>Παράμετρος</u>	<u>Μέθοδος</u>	<u>Μονάδα</u>	<u>Παραμ. Τιμή</u>	<u>Αποτέλεσμα</u>
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	Estimated 7
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	19
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Εντερόκοκκοι	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ -ΚΑΡΥΣΤΟΣ**
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**
Κωδικός δείγματος: **2208262**

<u>Παράμετρος</u>	<u>Μέθοδος</u>	<u>Μονάδα</u>	<u>Παραμ. Τιμή</u>	<u>Αποτέλεσμα</u>
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	0
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Εντερόκοκκοι	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Ταυτότητα Δείγματος: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ**
Κατάσταση Παραλαβής: **Κανονική**
Κωδικός δείγματος: **2208264**

<u>Παράμετρος</u>	<u>Μέθοδος</u>	<u>Μονάδα</u>	<u>Παραμ. Τιμή</u>	<u>Αποτέλεσμα</u>
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	>300
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	>300
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Εντερόκοκκοι	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Ο Υπεύθυνος
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου



Δημόκριτος Ρουκάς
DVM, Μικροβιολόγος - Υγιεινολόγος MSc
Quality Control Manager

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΟΙΚ. ΜΑΚΡΗ-ΛΑΛΑ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2208266**

<u>Παράμετρος</u>	<u>Μέθοδος</u>	<u>Μονάδα</u>	<u>Παραμ. Τιμή</u>	<u>Αποτέλεσμα</u>
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	16
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	28
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Εντερόκοκκοι	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΚΑΛΥΒΙΑ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2208268**

<u>Παράμετρος</u>	<u>Μέθοδος</u>	<u>Μονάδα</u>	<u>Παραμ. Τιμή</u>	<u>Αποτέλεσμα</u>
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	Estimated 9
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	17
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Εντερόκοκκοι	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΟΙΚ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ-ΝΙΚΑΣΙ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2208270**

<u>Παράμετρος</u>	<u>Μέθοδος</u>	<u>Μονάδα</u>	<u>Παραμ. Τιμή</u>	<u>Αποτέλεσμα</u>
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	34
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	46
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Εντερόκοκκοι	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΟΙΚ. ΣΦΥΡΙΔΗ-ΜΕΚΟΥΝΙΔΑ**

Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**

Κωδικός δείγματος **2208272**

<u>Παράμετρος</u>	<u>Μέθοδος</u>	<u>Μονάδα</u>	<u>Παραμ. Τιμή</u>	<u>Αποτέλεσμα</u>
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	0
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Εντερόκοκκοι	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Ο Υπεύθυνος
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου



Δημόκριτος Ρουκάς
DVM, Μικροβιολόγος - Υγιεινολόγος MSc
Quality Control Manager

ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 104, ΑΘΗΝΑ 115 27
Τηλ:210 74.70.500-502, Fax:210.74.70.501

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΟΙΚ. ΠΑΛΑΜΙΔΗ-ΓΡΑΜΠΙΑ**
Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**
Κωδικός δείγματος **2208274**

<u>Παράμετρος</u>	<u>Μέθοδος</u>	<u>Μονάδα</u>	<u>Παραμ. Τιμή</u>	<u>Αποτέλεσμα</u>
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	0
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Εντερόκοκκοι	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΟΙΚ. ΖΕΜΠΗ-ΜΥΛΟΙ**
Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**
Κωδικός δείγματος **2208276**

<u>Παράμετρος</u>	<u>Μέθοδος</u>	<u>Μονάδα</u>	<u>Παραμ. Τιμή</u>	<u>Αποτέλεσμα</u>
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	0
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Εντερόκοκκοι	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Ταυτότητα Δείγματος : **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΟΙΚ. ΛΟΥΚΑ-ΑΓ. ΜΑΥΡΑ**
Κατάσταση Παραλαβής : **Κανονική**
Κωδικός δείγματος **2208278**

<u>Παράμετρος</u>	<u>Μέθοδος</u>	<u>Μονάδα</u>	<u>Παραμ. Τιμή</u>	<u>Αποτέλεσμα</u>
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	>300
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37 °C	ISO 6222:1999	cfu/ml	-	>300
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007	cfu/100ml	0	0
Εντερόκοκκοι	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη.
2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα με κωδικό αριθμό δείγματος 2208258 έως 2208278 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
4. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας 18ώρου από την ώρα δειγματοληψίας.

Ο Υπεύθυνος
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου



Δημόκριτος Ρουκάς
DVM, Μικροβιολόγος - Υγιεινολόγος MSc
Quality Control Manager